

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOSTĘPNYCH MOCY PRZYŁĄCZENIOWYCH  
W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

| Stacja 110/SN       |        |    | Wyznaczone dostępne moce przyłączeniowe w MW |                                       |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------|--------|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nazwa               | Kod    |    | Moce<br>znamiono<br>we transf.<br>110/SN     | Napięcia znamionowe<br>transf. 110/SN |      | „Obszarowa” dostępna moc przyłączeniowa do stacji 110/SN KGHM<br>w MW |      |      |      |      |      |
|                     |        |    |                                              |                                       |      | 2026                                                                  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1                   |        |    | 2                                            | 3                                     |      | 4                                                                     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| HM Głogów 1         | HG1114 | T1 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 0.30                                                                  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
|                     | HG1124 | T2 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 0.0                                                                   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                     | HG1134 | T3 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 0.45                                                                  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|                     | HG1144 |    |                                              |                                       |      | 0.6                                                                   | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| HM Głogów 2         | HG2114 | T1 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 0.75                                                                  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
|                     | HG2124 | T2 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 0.45                                                                  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  |
|                     | HG2134 | T3 | 40                                           | 115                                   | 6.3  | 1.15                                                                  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
| Huta Legnica        | HLE114 | T1 | 25                                           | 115                                   | 6.3  | 0.87                                                                  | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|                     | HLE124 | T2 | 25                                           | 115                                   | 6.3  | 0.87                                                                  | 0.72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Lubin Główny        | KLG114 | T1 | 31.5                                         | 110                                   | 6.6  | 0.65                                                                  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|                     | KLG124 | T2 | 31.5                                         | 110                                   | 6.6  | 0.65                                                                  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|                     | KLG134 | T3 | 31.5                                         | 110                                   | 6.6  | 0.95                                                                  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  |
| Lubin Wschodni      | KLW114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.6  | 0.95                                                                  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  | 0.9  |
|                     | KLW124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.6  | 0.15                                                                  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Lubin Zachodni      | KLZ114 | T1 | 16                                           | 110                                   | 6.3  | 0.85                                                                  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
|                     | KLZ124 | T2 | 16                                           | 110                                   | 6.3  | 0.75                                                                  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
| Lubin Rynarcice     | KLR114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 1.1                                                                   | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|                     | KLR124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Łągoszów            | KSL114 | T1 | 20                                           | 115                                   | 10.5 | 0.75                                                                  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
|                     | KSL124 | T2 | 20                                           | 115                                   | 10.5 | 0.75                                                                  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  |
| Radwanice           | KSR114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 0.6                                                                   | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|                     | KSR124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 1.45                                                                  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  |
| Jakubów             | KSJ114 | T1 | 31.5/20/20                                   | 115/10.5/6.3                          |      | 0,6                                                                   | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.55 | 0.55 |
|                     | KSJ124 | T2 | 31.5/20/20                                   | 115/10.5/6.3                          |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Polkowice Główne    | KPG114 | T1 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 2.9                                                                   | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  |
|                     | KPG124 | T2 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 3.15                                                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
|                     | KPG134 | T3 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 1                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|                     | KPG144 | T4 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 1                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Polkowice Zachodnie | KPZ114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 1.1                                                                   | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |

| Stacja 110/SN   |        |    | Wyznaczone dostępne moce przyłączeniowe w MW |                                       |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nazwa           | Kod    |    | Moce<br>znamiono<br>we transf.<br>110/SN     | Napięcia znamionowe<br>transf. 110/SN |      | „Obszarowa” dostępna moc przyłączeniowa do stacji 110/SN KGHM<br>w MW |      |      |      |      |      |
|                 |        |    |                                              |                                       |      | 2026                                                                  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1               |        |    | 2                                            | 3                                     |      | 4                                                                     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|                 | KPZ124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Potoczek        | KSP114 | T1 | 25                                           | 115                                   | 6.3  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KSP124 | T2 | 25                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Rudna Główna    | KRG114 | T1 | 40                                           | 115                                   | 6.6  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KRG114 | T2 | 40                                           | 115                                   | 6.6  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                 | KRG124 | T3 | 40                                           | 115                                   | 6.6  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KRG124 | T4 | 40                                           | 115                                   | 6.6  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Rudna Zachodnia | KRZ114 | T1 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KRZ124 | T2 | 31.5                                         | 110                                   | 6.3  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
| Pieszkowice     | KRP114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 1.1                                                                   | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
|                 | KRP124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Tarnówek        | KRT114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KRT124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Komorniki       | KRK114 | T1 | 16                                           | 115                                   | 6.3  | 2.2                                                                   | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  | 2.1  |
|                 | KRK124 | T2 | 16                                           | 115                                   | 6.3  |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                 | KRK124 | T3 | 16                                           | 115                                   | 6.6  |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Grodowiec       | KRC114 | T1 | 25                                           | 115                                   | 10.5 | 1.45                                                                  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  |
|                 | KRC114 | T3 | 25                                           | 115                                   | 10.5 |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                 | KRC124 | T2 | 25                                           | 115                                   | 10.5 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| Szyb Sobin      | KSS114 | T1 | 6.3                                          | 115                                   | 10.5 | 0.65                                                                  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Szyb GG1        | KSG114 | T1 | 20                                           | 115                                   | 10.5 | 0.35                                                                  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|                 | KSG124 | T1 | 20                                           | 115                                   | 10.5 | 1.8                                                                   | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |

Data publikacji: 28.08.2026 r.