

**Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty – analiza zanieczyszczonej wody**  
znajdującej się w zamkniętym obiegu wodnym C2

pH	Zasolenie	Cl <sup>-</sup>	Zn	Cu	Fe
	mg/l				
8,93	616	175	7,9	1,8	1,0