

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DOSTĘPNYCH MOCY PRZYŁĄCZENIOWYCH DLA ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH W
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.**

Stacja 110/SN			Wyznaczone dostępne moce przyłączeniowe w MW								
Nazwa	Kod		Moce znamionowe transf. 110/SN	Napięcia znamionowe transf. 110/SN		„Obszarowa” dostępna moc przyłączeniowa do stacji 110/SN KGHM w MW					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			2	3		4	5	6	7	8	9
HM Głogów 1	HG1114	T1	40	115	6.3	9.0	9.0	5.3	5.3	5.3	5.3
	HG1124	T2	40	115	6.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	HG1134	T3	40	115	6.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	HG1144					6.1	6.1	4.5	4.5	4.5	4.5
HM Głogów 2	HG2114	T1	40	115	6.3	6.1	6.1	4.5	4.5	4.5	4.5
	HG2124	T2	40	115	6.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
	HG2134	T3				8.8	8.8	5.3	5.3	5.3	5.3
Szyb GG1	KSG114	T1	20	115	10.5	5.3	5.3	4.8	4.8	4.8	4.8
	KSG124	T1	20	115	10.5	5.3	5.3	4.8	4.8	4.8	4.8
Grodowiec	KRC114	T1	25	115	10.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	KRC114	T3	25	115	10.5						
	KRC124	T2	25	115	10.5						
Huta Legnica	HLE114	T1	25	115	6.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	HLE124	T2	25	115	6.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Jakubów	KSJ114	T1	31.5/20/20	115/10.5/6.3		0.1	0.1	0.1	6.9	6.9	6.9
	KSJ124	T1	31.5/20/20	115/10.5/6.3							
Komorniki	KRK114	T1	16	115	6.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	KRK124	T2	16	115	6.3						
	KRK124	T3	16	115	6.3						
Lubin Główny	KLK114	T1	31.5	110	6.6	7.1	7.1	3.4	3.4	3.4	3.4
	KLK124	T2	31.5	110	6.6	1.8	1.8	1.1	1.1	1.1	1.1
	KLK134	T3	31.5	110	6.6	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	1.6
Lubin Wschodni	KLW114	T1	16	115	6.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
	KLW124	T2	16	115	6.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Lubin Zachodni	KLZ114	T1	16	110	6.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	KLZ124	T2	16	110	6.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

Stacja 110/SN			Wyznaczone dostępne moce przyłączeniowe w MW								
Nazwa	Kod		Moce znamionowe transf. 110/SN	Napięcia znamionowe transf. 110/SN		„Obszarowa” dostępna moc przyłączeniowa do stacji 110/SN KGHM w MW					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1			2	3		4	5	6	7	8	9
Łagoszów	KSL114	T1	20	115	10.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	KSL124	T2	20	115	10.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Pieszkowice	KRP114	T1	16	115	6.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	KRP124	T2	16	115	6.3						
Polkowice Główne	KPG114	T1	31.5	110	6.3	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
	KPG124	T2	31.5	110	6.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
	KPG134	T3	31.5	110	6.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	KPG144	T4	31.5	110	6.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
Polkowice Zachodnie	KPZ114	T1	16	115	6.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
	KPZ124	T2	16	115	6.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Potoczek	KSP114	T1	25	115	6.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	KSP124	T2	25	115	6.3						
Rudna Główna	KRG114	T1	40	115	6.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	KRG114	T2	40	115	6.6						
	KRG124	T3	40	115	6.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
	KRG124	T4	40	115	6.6						
Rudna Zachodnia	KRZ114	T1	31.5	110	6.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
	KRZ124	T2	31.5	110	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Sierszowice	KSR114	T1	16	115	6.3	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
	KSR124	T2	16	115	6.3						
Tarnówek	KRT114	T1	16	115	6.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
	KRT124	T2	16	115	6.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Szyb Sobin	KSS114	T1	6.3	115	10.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Rynarcice	KLR114	T1	16	115	6.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
	KLR124	T2	16	115	6.3						

Data publikacji: 01.07.2021r.