

**Raport z konsultacji projektu nowej wersji
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
KGHM Polska Miedź S.A.**

Informacja o konsultacji projektu nowej wersji
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej –
nr aktualizacji: [ED/1/2022]
opublikowanej dnia 29.04.2022r.

Zatwierdził:

.....

Lubin, dnia 28.06.2022r.

Spis treści:

1. Lista działań podjętych przez KGHM Polska Miedź S.A. w procesie konsultacji 3
2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 4
3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposobie ich uwzględnienia 4

1. Lista działań podjętych przez KGHM Polska Miedź S.A. w procesie konsultacji

Działania KGHM Polska Miedź S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ramach procesu konsultacji nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (aktualizacja nr ED/1/2022) z użytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Działania KGHM Polska Miedź S.A. podjęte w procesie konsultacji nowej wersji IRIESD (aktualizacja nr ED/1/2022):

L.p.	Data	Opis działania
1.	29.04.2022	Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu nowej wersji IRIESD KGHM Polska Miedź S.A.
2.	29.04.2022	Opublikowanie na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. projektu do konsultacji nowej wersji IRIESD wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag wraz z formularzem zgłoszeniowym.
3.	29.04.2021 do 31.05.2022	Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu nowej wersji IRIESD.
4.	14.05.2022	Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu nowej IRIESD.
5.	28.06.2022	Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD KGHM i opublikowanie na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.

2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W ramach autokorekty KGHM Polska Miedź S.A. postanowił wprowadzić nieznaczne uzupełnienia w zakresie wyszczególnionym w punkcie 3 niniejszego raportu. Ponadto, żaden z podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznych OSD KGHM Polska Miedź S.A. nie zgłosił uwag do projektu nowej wersji IRIESD OSD KGHM Polska Miedź S.A.

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposobie ich uwzględnienia.

W ramach autokorekty KGHM Polska Miedź S.A. postanowił wprowadzić nieznaczne uzupełnienia w zakresie wyszczególnionym w poniższej tabeli (zmiany oznaczono żółtym „podświetleniem”).

L.p.	Treść wprowadzonych zmian
1.	<p>Punkt II.1.27. otrzymuje brzmienie:</p> <p>Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz postanowień, o których mowa w punkcie II.1.26. określa:</p> <p>1) termin realizacji dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, przy czym termin ten nie może być on-dłuższy niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy,</p> <p>2) informację o tym, że niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji we wskazanym w umowie terminie jest podstawą do wypowiedzenia umowy o przyłączenie.</p>
2.	<p>Punkt II.4.7.1.4 otrzymuje brzmienie:</p> <p>Układy pomiarowe muszą być zainstalowane:</p> <p>1) w przypadku wytwórców – po stronie górnego napięcia transformatorów blokowych i transformatorów potrzeb ogólnych,</p> <p>2) w przypadku odbiorców – na napięciu sieci, do której dany odbiorca jest przyłączony,</p> <p>3) w przypadku wytwórców posiadających odnawialne źródła energii (z wyjątkiem nowo przyłączanych), dodatkowo na zaciskach generatorów źródeł wytwórczych, dla których wymagane jest potwierdzenie przez KGHM ilości energii elektrycznej, niezbędne do uzyskania świadectw pochodzenia w rozumieniu Ustawy. Za zgodą KGHM, w uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA włącznie. Zgoda KGHM uwarunkowana jest akceptacją przez odbiorcę doliczenia ilości strat mocy i energii elektrycznej zapisanych w umowie zawartej z tym odbiorcą.</p>